

Kontaktperson

Lovise Sjöqvist
Samhällsbyggnad
+46 10 516 68 85
lovise.sjoqvist@ri.se

Datum

2025-12-17

Beteckning

O100634-1346370-01

Sida

1 (3)

Finja Bemix AB
194 04 Upplands Väsby

Intyg om uppfyllelse mot AMA-nytt 1/2024 Anläggning 23 EBE.1171 för expanderande bruk för undergjutning och igjutning

Utfärdat för

Finja Bemix AB

Box 421, 194 04 Upplands Väsby, Sverige
Organisationsnummer: 556117-3377
Tel: 010-455 95 00
E-post: info@bemix.se
Hemsida: www.bemix.se

Produktbeskrivning

Fabrikstillverkat torrbruk som blandas med vatten för att bli en rinnande och expanderande massa. Av tillverkaren deklarerade egenskaper framgår av bilaga 1.

Bindemedel	CEM II/A-V 42,5 N NSR MH/LA
Skiktthjocklekar	20-100 mm
Ballast	Kvartssand 0-4 mm

Handelsnamn

BEMIX A3

Avsedd användning

Expanderande under- och igjutningsbruk för betongarbeten.

Utlåtande

Produkten uppfyller kraven på expanderande under och igjutningsbruk för betongarbeten enligt AMA-nytt 1/2024 Anläggning 23 EBE.1171 vid de blandningsförhållanden som tillämpades vid typprovningen (enligt tillhörande handling).

Tillhörande handling

Undergjutning A3 daterad 2024-07-10

RISE Research Institutes of Sweden AB

Postadress

Box 857
501 15 BORÅS

Besöksadress

Brinellgatan 4
504 62 Borås

Tfn / Fax / E-post

010-516 50 00
033-13 55 02
info@ri.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE
Research Institutes of Sweden AB i förväg skriftligen
godkänt annat.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas under 2026 av RISE Research Institutes of Sweden AB som är ett anmält organ med nummer 0402 för produktcertifiering enligt EN 1504-3:2005 och EN 1504-6:2006. Granskningen utförs enligt AMA-nytt 1/2024 Anläggning 23 EBE.1171, av RISE Infrastruktur och betongbyggande. I granskningen ingår utvärdering av provning (genomförd av RISE och Finja Bemix AB) av egenskaper specificerade i tabell ANY EBE.1171/3 för RISE och tabell ANY EBE.1171/2 för Finja Bemix AB på ett stickprov provtaget av RISE en gång per år. Årligen utför RISE ett kontrollbesök hos tillverkaren för att granska dennes egenkontroll och dess system för att säkerställa korrekt produktkvalitet.

Tillverkningsställe

Innehavare

Finja Bemix AB

Tillverkningsplats

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

Bedömningsunderlag

Dokument från RISE Research Institutes of Sweden AB:

- Rapport O100634-1299126-A daterad 2025-12-02 "Kontrollprovning av undergjutnings- och igjutningsbruk 2025- RISE resultat"
- Rapport O100634-1299126 B daterad 2025-12-02 "Utvärdering av jämförelseprovning 2025 enligt AMA Anläggning 23 EBE.1171"
- Revisionsrapport med beteckningen AO-0026462 "Rapport från Uppföljande kontroll för 2025" daterad 2025-10-03" (Kontrollbesök 2025)

Dokument från tillverkaren:

- Provningsrapport för BemixA3 daterad 2025-08-15

Kommentarer

Produkten är CE-märkt, prestandadeklaration "Nr Bemix A3" daterad 2024-11-28, och uppfyller kraven i EN 1504-6 "Material för förankring av armering". Tidigare var produkten P-märkt mot CR 059. Ändringar i produkten har medfört att en ny typprovning har utförts av RISE under 2023/2024. Produkten förutsätts användas enligt angiven tillhörande handling. Krympning har provats och deklarerats av kunden enligt SS 137215. Även RISE har provat enligt denna metod.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-12-31

**RISE Research Institutes of Sweden AB
Infrastruktur och betongbyggande - Materiallab**

Utfört av

Lovise Sjöqvist

Bilaga 1 till intyg O100634-1346370-01**Av tillverkaren deklarerade egenskaper**

Egenskap	Deklarerat värde	Standard
Tillstyvnadtid	4,5-5,5 timmar	SS 137126
Krympning	≤ 2 promille	SS 137215
Lufthalt	2-5 %	SS 1015-7

Anm. I denna bilaga anges egenskaper som skall deklarerars av tillverkaren och egenskaper för vilka tillverkaren har deklarerat bättre värden än gällande krav. Övriga egenskaper som produkten skall uppfylla framgår av AMA-nytt 1/2024 Anläggning 23 EBE.1171.

Verifikat

Dokument-ID 09222115557565412136

Dokument

Intyg Bemix A3 2026

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2025-12-19 08:24:58 CET (+0100) av Lovise

Sjöqvist (LS)

Färdigställt 2025-12-19 08:26:32 CET (+0100)

Signerare

Lovise Sjöqvist (LS)

RISE Research Institutes of Sweden AB

Org. nr 556464-6874

lovise.sjoqvist@ri.se

+46 10 516 68 85



Signerade 2025-12-19 08:26:32 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

